

第一種特定製品の点検・整備記録簿（機械ごとに記録）

管理No

平成 27 年度	点検対象区分	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易点検のみ（圧縮機の作動出力が7.5KW未満）		<input type="checkbox"/> 簡易点検・定期点検（圧縮機の作動出力が7.5KW以上）	
機械所有者		機械本体型式		製造番号	
機械管理者(事業所)		購入年月		経過年数	年
管理者住所		フロンの種類	CFC/HCFC/HFC	充填量	Kg
管理者氏名		電話		冷媒番号	R- ※圧縮機作動出力 KW

※わかれれば記入

点検実施日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	
点検実施者						
点検内容	運転席内	・冷却温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・機器の異常な運転音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	運転席外	・コンデンサの汚れ、損傷	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・機器の異常な運転音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷（キズ）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆び	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応		修理依頼先				
		修理内容				
		充填・回収量				
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。

第一種特定製品の点検・整備記録簿（機械ごとに記録）

管理No

2015-00001

平成 27 年度	点検対象区分	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易点検のみ（圧縮機の作動出力が7.5KW未満）	<input type="checkbox"/> 簡易点検・定期点検（圧縮機の作動出力が7.5KW以上）				
機械所有者	●●株式会社		機械本体型式	●●●●-●	製造番号	●●●-●●●●●	
機械管理者(事業所)	●●株式会社 ●●支店 ●●営業所		購入年月	2014年6月	経過年数	1 年	
管理者住所	東京都●●区●●1-2-3		フロンの種類	CFC/HCFC/HFC	充填量	Kg	
管理者氏名	●●●	電話	●●-●●●●-●●●●	冷媒番号	R-134a	※圧縮機作動出力	KW

※わかれれば記入

点検実施日		15 年 6月 3日 (水)	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()
点検実施者		●●●			
点検内容	運転席内	・冷却温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・機器の異常な運転音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	運転席外	・コンデンサの汚れ、損傷	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・機器の異常な運転音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷（キズ）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆び	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況		特になし			
異常有の場合の対応	修理依頼先				
	修理内容				
	充填・回収量				
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。